



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Ростовской области)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ДОНЕЦКУ

ул. Стадионная, 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330

E-mail: 14ogrn_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» 8 (863) 239-99-99

"29" октября 2021 г., 12 час. 00 мин. № 75

(дата и время составления акта)

Ростовская область, г. Донецк, ул. Стадионная, 52

(место составления акта)

Акт плановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главного государственного инспектора города Донецка по пожарному надзору – подполковника внутренней службы Бурьянова Ивана Игоревича (КНМ 61210061000201210346 от 11.10.2021г.).

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального государственного пожарного надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Начальником ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором города Донецка по пожарному надзору – подполковником внутренней службы Бурьяновым Иваном Игоревичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская область, г. Донецк, микрорайон 3, д. 25.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка»; ИНН 6145002958; Ростовская область, г. Донецк, микрорайон 3, д. 25.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "28" октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "29" октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр объекта

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "28" октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "28" октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту: Ростовская область, г. Донецк, микрорайон 3, д. 25.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам, которого составлен: протокол осмотра от "28" октября 2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	На объекте защиты не в полном объеме организовано ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.	подпункт б) пункта 17, пункт 30, пункт 43, пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»
2	Допускаются к работе персонал не прошедший обучения по программе пожарно-технического минимума без отрыва от работы.	пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; пункт 39 Норм пожарной безопасности «Обучение работников организации мерам пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645	ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»
3	В учреждении не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты, установленных на объектах защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проектные решения и паспорта на оборудование).	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»

4	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. С учетом специфики объекта защиты (на объекте установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности)) не обеспечивается автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.	пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»
5	На дверях лестничных клеток, установленных на 1-м этаже в западном крыле и восточном крыле, отсутствуют приспособления для самозакрывания.	пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»
6	Не проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний (не реже 1 раза в 5 лет).	подпункт б) пункта 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»
7	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	пункт 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»
8	Не обеспечено автоматическое (при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС)) либо ручное (при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот), либо дистанционное (при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) разблокирование и (или) открывание ворот, установленных при въезде на территорию учреждения для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нерезультативности) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

11. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от "28" октября 2021 года, предписание 75/1 от 29 октября 2021 года

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (далее их следует указать в приложениях) и иные документы, являющиеся доказательствами нарушения требований, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения требований, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения требований)

Начальник ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР

Главного управления МЧС России по Ростовской области –

главный государственный инспектор города Донецка по пожарному надзору

подполковник внутренней службы И.И. Бурьянов

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку) (подпись)



Начальник ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы И.И. Бурьянов
тел. 8-999-472-44-80, E-mail:14ogpn_rnd@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

✓ 29.10.2021 12.00

И.о. директора АИФ - Ю.Н. Кочевалов

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале